

## RAPORT JUDEȚEAN CALITATEA APEI POTABILE 2025

### DSP BIHOR

1. **Nr. total Zone de Aprovizionare** : 159 din care: Nr. ZAP Mari: 9, Nr. ZAP Mici: 150
2. **Nr. total rezidenți în județ**: 607303
3. **Nr. total de consumatori**: 468826, din care: Nr. consumatori în ZAP Mari: 310101.
4. **Sursa de apă ZAP Mari**: suprafață / profunzime
5. **Volum de apă distribuit în ZAP Mari**: 56772 mc/zi, **Volum total de apă distribuit**: 29317840 mc/an
6. **Nr. total analize efectuate în cadrul monitorizării de audit**: 5179
7. **Nr. total analize efectuate în cadrul monitorizării operaționale**: 7275
8. **Nr. total de analize neconforme/parametru/ZAP**: 92

#### **Mangan 24, Fier 16, Arsen 13, Amoniu 29, Nitriți 6, Sodiu 4.**

**Mangan**: Salonta 3, Sălacea – Otomani 2, Tăuteu-Bogei-Poiana 2; Vaida 2, Sălard 2, Țețchea 2, Oșand 2, Curtuișeni 2, Săldăbagiu de Barcău – Balc 2, Niuved-Parhida 1, Ciutelec 2, Cusuiș 2 ;

**Fier**: Vaida 2, Șușturogiu 2, Pomezueu 1, Sălard 2, Săldăbagiu Mic-Căpâlna 2, Săldăbagiu de Barcău – Balc 2, Ciutelec 2, Câmpani – Fânațe 1, Cusuiș 2;

**Arsen**: Buduslău – Albiș 2, Sâniob 2, Sălacea – Otomani 2, Galoșpetreu 3, Sălard 2, Sânnicolau de Munte 2;

**Amoniu**: Borșa-Săcădat-Chijic 4, Pocola 2, Hotar 4, Pomezueu 1, Vălani de Beiuș 2, Poclusa de Barcău 2, Oșand 2, Mierag 1, Săucani 2, Telechiu 2, Șișterea 4, Almașu Mic 3;

**Nitriti**: Hotar 4, Săldăbagiu de Barcău – Balc 2;

**Sodiu**: Almașu Mic 2, Niuved-Parhida 2;

#### **9. Informații privind neconformitățile:**

- Zap afectat: Salonta
- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 15201.
- Parametrul neconform: Mangan
- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 687,12 µg/l
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 01.03.2023-31.12.2025
- Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate; curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor și/sau dezinfectarea componentelor contaminate; notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;
- Calendarul remedierilor: nu există informații
- Informarea consumatorilor: Da

- Zap afectat: Buduslău, Albiș
  - Sursa de apă: adâncime
  - Nr. total consumatori afectați: 1584
  - Parametrul neconform: Arsen
  - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 27,91 µg/l
  - Perioada neconformării parametrului ( intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 24.05.2023-31.12.2023
  - Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare
  - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate; notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;
  - Calendarul remedierilor: nu există informații -
  - Informarea consumatorilor: Da
- 
- Zap afectat: Sâniob
  - Sursa de apă: adâncime
  - Nr. total consumatori afectați: 1518
  - Parametrul neconform: Arsen
  - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 21,60 µg/l
  - Perioada neconformării parametrului ( intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 25.06.2025-31.12.2025
  - Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
  - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;
  - Calendarul remedierilor: - nu există informații
  - Informarea consumatorilor: Da
- 
- Zap afectat: Sălacea - Otomani
  - Sursa de apă: adâncime
  - Nr. total consumatori afectați: 2771.
  - Parametrul neconform: Mangan, Arsen
  - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: Mn 117,31 µg/l, As 16 µg/l.
  - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Mn 09.11.2024-31.12.2025, As 14.06.2023-31.12.2025
  - Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
  - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate; curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor și/sau dezinfectarea componentelor contaminate; notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;
  - Calendarul remedierilor: nu există informații -
  - Informarea consumatorilor: Da

- Zap afectat: Borșa, Săcadat, Chijic
  - Sursa de apă: adâncime:
  - Nr. total consumatori afectați: 754
  - Parametrul neconform: Amoniu,
  - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 6,675 mg/l,
  - Perioada neconformării parametrului ( intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 08.05.2023-31.12.2025
  - Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
  - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;
  - Calendarul remedierilor: nu există informații -
  - Informarea consumatorilor: Da
- 
- Zap afectat: Tăuteu- Bogei- Poiana
  - Sursa de apă: adâncime
  - Nr. total consumatori afectați: 2277
  - Parametrul neconform: Mangan
  - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 153,93 µg/l.
  - Perioada neconformării parametrului ( intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 09.05.2023-31.12.2025
  - Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
  - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate; notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;
  - Calendarul remedierilor: nu există informații -
  - Informarea consumatorilor: Da
- 
- Zap afectat: Pocola
  - Sursa de apă: adâncime:
  - Nr. total consumatori afectați: 1067
  - Parametrul neconform: Amoniu,
  - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 3,559 mg/l.
  - Perioada neconformării parametrului ( intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 04.07.2024-31.12.2023
  - Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
  - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului; curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate.
  - Calendarul remedierilor: nu există informații -
  - Informarea consumatorilor: Da

- Zap afectat: Galoșpetreu
  - Sursa de apă: adâncime:
  - Nr. total consumatori afectați: 980
  - Parametrul neconform: Arsen
  - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 18,01 µg/l.
  - Perioada neconformării parametrului ( intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 04.06.2025-31.12.2023
  - Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
  - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;
  - Calendarul remedierilor: nu există informații -
  - Informarea consumatorilor: Da
- 
- Zap afectat: Vaida
  - Sursa de apă: adâncime:
  - Nr. total consumatori afectați: 528
  - Parametrul neconform: Fier, Mangan
  - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: Mn 91,15 µg/l., Fe 967,43 µg/l.
  - Perioada neconformării parametrului ( intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 21.06.2023-31.12.2023
  - Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
  - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului; curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate.
  - Calendarul remedierilor: - nu există informații
  - Informarea consumatorilor: Da
- 
- Zap afectat: Hotar
  - Sursa de apă: adâncime:
  - Nr. total consumatori afectați: 1510
  - Parametrul neconform: Amoniu, Nitriti
  - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: Amoniu 3,315 mg/l. Nitriți 4,76 mg/l.
  - Perioada neconformării parametrului ( intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 23.04.2023-31.12.2023
  - Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
  - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;
  - Calendarul remedierilor: - nu există informații
  - Informarea consumatorilor: Da
- 
- Zap afectat: Șușturogiu
  - Sursa de apă: adâncime:

- Nr. total consumatori afectați: 180
  - Parametrul neconform: Fier,
  - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 591,37 µg/l.
  - Perioada neconformării parametrului ( intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 15.05.2023-31.12.2024
  - Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
  - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului; curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate
  - Calendarul remedierilor: - nu există informații
  - Informarea consumatorilor: Da
- 
- Zap afectat: Pomezee
  - Sursa de apă: adâncime:
  - Nr. total consumatori afectați: 965
  - Parametrul neconform: Amoniu, Fier
  - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: Amoniu 1,669 mg/l, Fe 309,16 µg/l.
  - Perioada neconformării parametrului ( intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 04.06.2025-31.12.2023
  - Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
  - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;
  - Calendarul remedierilor: - nu există informații
  - Informarea consumatorilor: Da
- 
- Zap afectat: Sălard
  - Sursa de apă: adâncime:
  - Nr. total consumatori afectați: 790
  - Parametrul neconform: Mangan, Fier, Arsen
  - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: Mn 432,54 µg/l, Fe 461,05 µg/l, As 15,07 µg/l
  - Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Mn 30.03.2023-31.12.2025, Fe 29.10.2024-31.12.2025, As 23.05.2024-31.12.2025
  - Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
  - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului; curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate
  - Calendarul remedierilor: - nu există informații
  - Informarea consumatorilor: Da
- 
- Zap afectat: Văhani de Beiuș
  - Sursa de apă: adâncime:

- Nr. total consumatori afectați: 435
  - Parametrul neconform: Amoniu
  - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 5,38 mg/l
  - Perioada neconformării parametrului ( intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 02.07.2025-31.12.2025
  - Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
  - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;
  - Calendarul remedierilor: - nu există informații
  - Informarea consumatorilor: Da
- 
- Zap afectat: Țețchea
  - Sursa de apă: adâncime:
  - Nr. total consumatori afectați: 830
  - Parametrul neconform: Mangan,
  - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 175 µg/l,
  - Perioada neconformării parametrului ( intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 25.04.2023-31.12.2025
  - Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
  - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;
  - Calendarul remedierilor: - nu există informații
  - Informarea consumatorilor: Da
- 
- Zap afectat: Sânnicolau de Munte
  - Sursa de apă: adâncime:
  - Nr. total consumatori afectați: 738
  - Parametrul neconform: Arsen
  - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 15,28 µg/l,
  - Perioada neconformării parametrului ( intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 10.05.2023-31.12.2025
  - Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
  - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;
  - Calendarul remedierilor: - nu există informații
  - Informarea consumatorilor: Da
- 
- Zap afectat: Poclușa de Barcău
  - Sursa de apă: adâncime:
  - Nr. total consumatori afectați: 235
  - Parametrul neconform: Amoniu
  - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 1,118 mg/l,

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 22.03.2023-11.11.2025
- Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului; curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate
- Calendarul remedierilor: - nu există informații
- Informarea consumatorilor: Da
  
- Zap afectat: Săldăbagiu Mic- Căpâlna,
- Sursa de apă: adâncime:
- Nr. total consumatori afectați: 236
- Parametrul neconform: Fier
- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 925,86  $\mu\text{g/l}$ ,
- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 31.07.2025-31.12.2025
- Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;
- Calendarul remedierilor: - nu există informații
- Informarea consumatorilor: Da
  
- Zap afectat: Oșand
- Sursa de apă: adâncime:
- Nr. total consumatori afectați: 304
- Parametrul neconform: Amoniu, Mangan
- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: Amoniu 2,576 mg/l, Mn 108,3  $\mu\text{g/l}$ ,
- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Amoniu 20.06.2023-31.12.2025, Mn 01.07.2024-31.12.2025
- Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;
- Calendarul remedierilor: - nu există informații
- Informarea consumatorilor: Da
  
- Zap afectat: Mierag
- Sursa de apă: adâncime:
- Nr. total consumatori afectați: 95
- Parametrul neconform: Amoniu,
- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 3,94 mg/l,
- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 25.08.2024-31.12.2025

- Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
  - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului; curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate
  - Calendarul remedierilor: - nu există informații
  - Informarea consumatorilor: Da
- 
- Zap afectat: Săucani
  - Sursa de apă: adâncime:
  - Nr. total consumatori afectați: 605
  - Parametrul neconform: Amoniu,
  - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 9,518 mg/l,
  - Perioada neconformării parametrului ( intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 23.07.2025-15.12.2025
  - Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
  - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;
  - Calendarul remedierilor: - nu există informații
  - Informarea consumatorilor: Da
- 
- Zap afectat: Curtuișeni
  - Sursa de apă: adâncime:
  - Nr. total consumatori afectați: 2106
  - Parametrul neconform: Mangan,
  - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 256,02 µg/l,
  - Perioada neconformării parametrului ( intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 04.09.2024-31.12.2025
  - Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
  - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului; curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate
  - Calendarul remedierilor: - nu există informații
  - Informarea consumatorilor: Da
- 
- Zap afectat: Telechiu
  - Sursa de apă: adâncime:
  - Nr. total consumatori afectați: 723
  - Parametrul neconform: Amoniu,
  - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 3,768 mg/l,
  - Perioada neconformării parametrului ( intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 08.10.2025-31.12.2025
  - Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;
  - Calendarul remedierilor: - nu există informații
  - Informarea consumatorilor: Da
- 
- Zap afectat: Săldăbagiu de Barcău- Balc
  - Sursa de apă: adâncime:
  - Nr. total consumatori afectați: 1205
  - Parametrul neconform: Fier, Mangan, Nitriți
  - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: Fe 483,86 µg/l, Mn 257,21 µg/l, Nitriți 2,59 mg/l,
  - Perioada neconformării parametrului ( intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Fier, Mn 25.07.2024-31.12.2025, Nitriți 20.10.2025-31.12.2025
  - Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
  - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului; curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate
  - Calendarul remedierilor: - nu există informații
  - Informarea consumatorilor: Da
- 
- Zap afectat: Șișterea
  - Sursa de apă: adâncime:
  - Nr. total consumatori afectați: 510
  - Parametrul neconform: Amoniu,
  - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 1,772 mg/l,
  - Perioada neconformării parametrului ( intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 21.05.2024-31.12.2025
  - Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
  - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;
  - Calendarul remedierilor: - nu există informații
  - Informarea consumatorilor: Da
- 
- Zap afectat: Almașu Mic
  - Sursa de apă: adâncime:
  - Nr. total consumatori afectați: 332
  - Parametrul neconform: Amoniu, Sodiu
  - Valoarea maximă înregistrată a neconformării: Amoniu 6,986 mg/l, Na 319,22 mg/l,
  - Perioada neconformării parametrului ( intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Amoniu, Na 25.07.2024-31.12.2025,
  - Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
  - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil,

- limitări temporare ale consumului; curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate
- Calendarul remedierilor: - nu există informații
- Informarea consumatorilor: Da
  
- Zap afectat: Niuved- Parhida
- Sursa de apă: adâncime:
- Nr. total consumatori afectați: 466
- Parametrul neconform: Mangan, Sodiu
- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: Mn 200,04 µg/l, Na 366,02 mg/l,
- Perioada neconformării parametrului ( intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Mn, Na 11.09.2024-31.12.2025,
- Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului; curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate
- Calendarul remedierilor: - nu există informații
- Informarea consumatorilor: Da
  
- Zap afectat: Ciutelec
- Sursa de apă: adâncime:
- Nr. total consumatori afectați: 657
- Parametrul neconform: Mangan, Fier
- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: Mn 504,33 µg/l, Fe 1594,55
- Perioada neconformării parametrului ( intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Mn 02.10.2024-31.12.2025, Fe 05.06.2025-31.12.2025
- Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;
- Calendarul remedierilor: - nu există informații
- Informarea consumatorilor: Da
  
- Zap afectat: Câmpani - Fânațe
- Sursa de apă: adâncime:
- Nr. total consumatori afectați: 1454
- Parametrul neconform: Fier
- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 339,25 µg/l,
- Perioada neconformării parametrului ( intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 07.05.2025-31.12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;

- Calendarul remedierilor: - nu există informații
- Informarea consumatorilor: Da
- Zap afectat: Cusuiuş
- Sursa de apă: adâncime:
- Nr. total consumatori afectați: 300
- Parametrul neconform: Mangan, Fier
- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: Mn 127,29 µg/l, Fe 1359,46 µg/l,
- Perioada neconformării parametrului ( intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Mn, Fe 07.05.2025-31.12.2025
- Cauza depășirii CMA/localizare : deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;
- Calendarul remedierilor: - nu există informații
- Informarea consumatorilor: Da

#### 10. **Incidente** (cu o durată de peste 10 zile și afectarea a peste 1000 de consumatori)

- Zap implicat: Salonta
- Sursa de apă implicată: profunzime:
- Numărul consumatorilor posibil afectați: 15201
- Categoria de incident (conform raportării în Activitatea 1): legate de statia de tratare
- Perioada derulării incidentului ( de la...până la..): 01.03.2023-31.12.2025
- Înregistrarea de neconformități/ dacă da, pentru ce parametru și valoarea maximă raportată:  
Mangan 687,12 µg/l
- Acțiuni/măsurile întreprinse: curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate; curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor și/sau dezinfectarea componentelor contaminate; notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;
- Informarea consumatorilor: Da
- Zap implicat: Hotar
- Sursa de apă implicată: profunzime:
- Numărul consumatorilor posibil afectați: 1510
- Categoria de incident (conform raportării în Activitatea 1) legate de statia de tratare
- Perioada derulării incidentului ( de la...până la..): 02.04.2024-31.12.2024
- Înregistrarea de neconformități/ dacă da, pentru ce parametru și valoarea maximă raportată  
Nitriți 4,76 mg/l.
- Acțiuni/măsurile întreprinse: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;
- Informarea consumatorilor: Da

- Zap implicat: Buduslău- Albiș
- Sursa de apă implicată: profunzime:
- Numărul consumatorilor posibil afectați: 1584
- Categoria de incident (conform raportării în Activitatea 1) legate de statia de tratare
- Perioada derulării incidentului ( de la...până la.): 24.05.2023-31.12.2025
- Înregistrarea de neconformități/ dacă da, pentru ce parametru și valoarea maximă raportată Arsen 27,91 µg/l
- Acțiuni/măsurile întreprinse: notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului; curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate
- Informarea consumatorilor: Da

## 11. Derogări

- Zap: 0
- Sursa de apă supusă potabilizării implicată în derogare: suprafață/adâncime:0
- Parametrul chimic supus derogării:0
- Valoarea concentrației admise pe perioada derogării:0
- Număr total de consumatori afectați:0
- Motivele solicitării derogării:0
- Durata derogării acordate:0
- Principalele măsuri și calendarul de remediere a neconformității:0
- Derogări acordate anterior pentru același parametru/perioada:....0

## 12. Calitatea apei furnizate spre consum populației prin fântâni publice:

- Numărul instalațiilor publice tip fântână publică din județ... 84
- Nr. izvoarelor captate pe domeniul public din județ: 0
- Numărul instalațiilor publice tip fântână publică monitorizate de DSP.... 84
- Numărul izvoarelor captate pe domeniul public monitorizate de DSP: ..... 0
- Numărul instalațiilor publice tip fântână publică supuse interdicției de folosire pentru populație:..... 0
- Numărul izvoarelor captate pe domeniul public cu interdicție de folosire pentru populație:..... 0
- Măsuri de protecție luate de către DSP/autoritatea publică locală pentru populația consumatoare : notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;....

-----